



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
GMINY LELIS Sp. z o.o.

2023 -09- 2 5

Wpłynęło dnia

L.dz. 2023/GK-OZ/WK/2023

Podpis

Ostrołęka, dn. 20.09.2023 r.

HK.9027.646.2023

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2023 r., poz.338)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 537)
- § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody wykonanych zgodnie z wymaganiami ww. rozporządzenia z urzędzenia wodociągowego o produkcji **100-1000 m³/d – Lelis** przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr protokołu poboru próby wody	Nr sprawozdania z badań wody	Laboratorium wykonujące badanie
12.06.2023 r.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lelisie ul. Szkolna 37	-	HKL.9052.1164.2023 z dnia 27.06.2023 r.	Oddział Laboratoryjny PSSE Ostrów Maz.
			BP/SP2828/P/2023 z dnia 21.06.2023 r.	Laboratorium WSSE w Warszawie
			HKL 04164/2023 z dnia 29.06.2023 r.	
07.08.2023 r.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lelisie ul. Szkolna 37	137.N.Ost	HKL.9052.1633.2023 (cząstkowe) z dnia 09.08.2023 r. HKL.9052.1633.2023 z dnia 24.08.2023 r.	Oddział Laboratoryjny PSSE Ostrów Maz.
			BP/3869/2023 z dnia 22.08.2023 r.	Laboratorium WSSE w Warszawie
			HKL 05705/2023 z dnia 30.08.2023 r.	
14.08.2023 r.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lelisie ul. Szkolna 37	-	HKL.9052.1688.2023 z dnia 17.08.2023 r.	Oddział Laboratoryjny PSSE Ostrów Maz.
11.09.2023 r.	Sklep spożywczo-przemysłowy Michałek Durlasy gm. Lelis	170.N.Ost	HKL.9052.1909.2023 z dnia 18.09.2023 r.	Oddział Laboratoryjny PSSE Ostrów Maz.
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lelisie ul. Szkolna 37	171.N.Ost	HKL.9052.1910.2023 z dnia 18.09.2023 r.	

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m³/d - Lelis gm. Lelis
administrowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Lelis Sp. z o.o. w Lelisie

Uzasadnienie

Z przeprowadzonych badań wody w ramach kontroli urzędowej i administratora urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m³/d Lelis na podstawie protokołu Nr. 137.N.Ost z dnia 07.08.2023 r. oraz sprawozdania HKL.9052.1633.2023 (częstkowe) z dnia 09.08.2023 r. w punkcie poboru: Zakład Gospodarki Komunalnej w Lelisie ul. Szkolna 37 stwierdzono, że próbka wody nie spełniała wymagań określonych w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem mikrobiologicznym: liczba enterokoków – 1 jtk w 100ml wody przy wartości parametrycznej - 0 jtk w 100ml wody.

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Lelis Sp. z o.o. podjął działania naprawcze, przeprowadził dezynfekcję sieci wodociągowej i zlecił pobór próbki wody z tego punktu poboru, tj. Zakład Gospodarki Komunalnej w Lelisie ul. Szkolna 37. Na podstawie badań z dnia 14.08.2023 r. przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Ostrowi Mazowieckiej i zgodnie ze sprawozdaniem HKL. 9052.1688.2023 z dnia 17.08.2023 r. stwierdzono, że woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.

Ocenę z urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę Lelis wydano w celu poinformowania o jakości wody konsumentów.

Do wiadomości:

1. Urząd Gminy w Lelisie
ul. Szkolna 39
07-402 Lelis
2. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Lelis
ul. Szkolna 37
07-402 Lelis
3. aa


Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Ostrołęce
Joanna Stomska



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OSTROŁĘCE

• tel.: 29 769 12 95

• sekretariat psse.ostroleka@sej.epid.gov.pl

• ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka

ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
GMINY LELIS Sp. z o.o.

2023-09-25

Wpłynęło dnia 2023-09-25

L.dz. 203/ZGK.GK/UK/2023

Podpis [Signature]

Ostrołęka, dn. 20.09.2023 r.

HK.9027.643.2023

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2023 r., poz.338)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 537)
- § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody wykonanych zgodnie z wymaganiami ww. rozporządzenia z urzędnika wodociągowego o produkcji **do 100 m³/d – Dąbrówka** przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr protokołu poboru próby wody	Nr sprawozdania z badań wody	Laboratorium wykonujące badanie
12.06.2023 r.	Szkoła Podstawowa w Dąbrówce, gm. Lelis	-	HKL.9052.1163.2023 z dnia 27.06.2023 r.	Oddział Laboratoryjny PSSE Ostrow Maz.
			BP/SP2826/P/2023 z dnia 21.06.2023 r.	Laboratorium WSSE w Warszawie
			HKL 04162/2023 z dnia 29.06.2023 r.	
07.08.2023 r.	Szkoła Podstawowa w Dąbrówce, gm. Lelis	136.N.Ost	HKL.9052.1632.2023 z dnia 24.08.2023 r.	Oddział Laboratoryjny PSSE Ostrow Maz.
			BP/3868/2023 z dnia 22.08.2023 r.	Laboratorium WSSE w Warszawie
			HKL 05704/2023 z dnia 30.08.2023 r.	
11.09.2023 r.	Szkoła Podstawowa w Dąbrówce, gm. Lelis	172.N.Ost	HKL.9052.1911.2023 z dnia 18.09.2023 r.	Oddział Laboratoryjny PSSE Ostrow Maz.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z urzędnika wodociągowego o produkcji do 100 m³/d - Dąbrówka gm. Lelis
administrowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Lelis Sp. z o.o. w Lelisie

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdań z badań wody z urządzenia wodociągowego o produkcji **do 100 m³/d** – **Dąbrówka**, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce stwierdził przydatność wody do spożycia.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.

Ocenę z urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę **Dąbrówka** wydano w celu poinformowania o jakości wody konsumentów.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Ostrołęce
Jolanta Włomska

Do wiadomości:

1. Urząd Gminy w Lelisie
ul. Szkolna 39
07-402 Lelis
2. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Lelis
ul. Szkolna 37
07-402 Lelis
3. aa



HK.9027.645.2023

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
OSTROŁĘKA, dn. 20.09.2023 r.
GMINY LELIS Sp. z o.o.
2023-09-25

OCENA JAKOŚCI WODY

Wpłynęło dnia
L.dz. 2023-09-25
Podpis

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2023 r., poz.338)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 537)
- § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)
- po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody wykonanych zgodnie z wymaganiami ww. rozporządzenia z urządzenia wodociągowego o produkcji **100-1000 m³/d – Gnaty** przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr protokołu poboru próby wody	Nr sprawozdania z badań wody	Laboratorium wykonujące badanie
12.06.2023 r.	Szkoła Podstawowa w Łęgu Przedmiejskim, gm. Lelis	-	HKL.9052.1162.2023 z dnia 27.06.2023 r.	Oddział Laboratoryjny PSSE Ostrów Maz.
			BP/SP2824/P/2023 z dnia 21.06.2023 r.	Laboratorium WSSE w Warszawie
			HKL 04160/2023 z dnia 29.06.2023 r.	
07.08.2023 r.	Budynek mieszkalny Gnaty 30A, gm. Lelis	135.N.Ost	HKL.9052.1631.2023 z dnia 24.08.2023 r.	Oddział Laboratoryjny PSSE Ostrów Maz.
			BP/3867/2023 z dnia 22.08.2023 r.	Laboratorium WSSE w Warszawie
			HKL 05703/2023 z dnia 30.08.2023 r.	
11.09.2023 r.	Szkoła Podstawowa w Łęgu Przedmiejskim, gm. Lelis	168.N.Ost	HKL.9052.1907.2023 z dnia 18.09.2023 r.	Oddział Laboratoryjny PSSE Ostrów Maz.
	Budynek mieszkalny Gnaty 30A, gm. Lelis	169.N.Ost	HKL.9052.1908.2023 z dnia 18.09.2023 r.	

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m³/d w Gnatach gm. Lelis
administrowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Lelis Sp. z o.o. w Lelisie

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdań z badań wody z urządzenia wodociągowego o produkcji **100 - 1000 m³/d Gnaty**, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.

Ocenę z urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę **Gnatach** wydano w celu poinformowania o jakości wody konsumentów.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Ostrołęce

Joanna Stomska

Do wiadomości:

1. Urząd Gminy w Lelisie
ul. Szkolna 39
07-402 Lelis
2. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Lelis
ul. Szkolna 37
07-402 Lelis
3. a/a



HK.9027.644.2023

Ostrołęka, dn. 20.09.2023 r.
ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
GMINY LELIS Sp. z o.o.

OCENA JAKOŚCI WODY

Wpłynęło dnia 2023-09-25

L.dz. 205/XGK.GK/WK/2023

Podpis [Signature]

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj.: Dz. U. z 2023 r., poz.338)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 537)
- § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody wykonanych zgodnie z wymaganiami ww. rozporządzenia z urzędzenia wodociągowego o produkcji **100-1000 m³/d – Olszewka** przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr protokołu poboru próby wody	Nr sprawozdania z badań wody	Laboratorium wykonujące badanie
12.06.2023 r.	Szkoła Podstawowa w Obierwi, gm. Lelis		HKL.9052.1165.2023 z dnia 27.06.2023 r.	Oddział Laboratoryjny PSSE Ostrów Maz.
			BP/SP2830/P/2023 z dnia 21.06.2023 r.	Laboratorium WSSE w Warszawie
			HKL 04166/2023 z dnia 29.06.2023 r.	
07.08.2023 r.	Szkoła Podstawowa w Obierwi, gm. Lelis	138.N.Ost	HKL.9052.1634.2023 z dnia 24.08.2023 r.	Oddział Laboratoryjny PSSE Ostrów Maz.
			BP/3870/2023 z dnia 22.08.2023 r.	Laboratorium WSSE w Warszawie
			HKL 05706/2023 z dnia 30.08.2023 r.	
11.09.2023 r.	Szkoła Podstawowa w Obierwi, gm. Lelis	173.N.Ost	HKL.9052.1912.2023 z dnia 18.09.2023 r.	Oddział Laboratoryjny PSSE Ostrów Maz.
	Szkoła Podstawowa w Olszewce, gm. Lelis	174.N.Ost	HKL.9052.1913.2023 z dnia 18.09.2023 r.	

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z urzędzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m³/d - Olszewka gm. Lelis
administrowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Lelis Sp. z o.o. w Lelisie

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdań z badań wody z urządzenia wodociągowego o produkcji **100 - 1000 m³/d** - **Olszewka** Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce stwierdził przydatność wody do spożycia.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.

Ocenę z urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę - **Olszewka** wydano w celu poinformowania o jakości wody konsumentów.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Ostrołęce
Joanna Stomska

Do wiadomości:

1. Urząd Gminy w Lelisie
ul. Szkolna 39
07-402 Lelis
2. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Lelis
ul. Szkolna 37
07-402 Lelis
3. a/a